

Dobromierz, dnia 29.06.2010r.

Do wszystkich wykonawców

Pytanie i odpowiedź dotyczące SIWZ na „Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 6 cm, drogi gminnej w miejscowości Klęczyna położonej na działkach nr 543, 544/1, 542 i części 542/1, obmiar – 6.452,00 m²”.

Dotyczy postępowania: ZOK/01/2010

Pytanie

Jaka projektowana jest konstrukcja nawierzchni na w/w zadaniu i jakie uziarnienie winna mieć mieszanka mineralno-asfaltowa?

Zgodnie ze STWiOR jest projektowana konstrukcja wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” jest następująca:

- 1) Oczyszczenie istniejących nawierzchni
- 2) Wykonanie profilowania istniejącej drogi masą mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m²
- 3) Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 4 cm,
- 4) Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 3 cm,
- 5) wykonanie poboczy z niesortu kamiennego,

natomiast zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 6) warstwa ścieralna o grubości 6cm?

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest „**Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych, warstwa ścieralna asfaltowa grubość po zagęszczeniu 6 cm, drogi gminnej w miejscowości Klęczyna położonej na działkach nr 543, 544/1, 542 i części 542/1, obmiar – 6.452,00 m²”.**

Zamówienie nie obejmuje przebudowy drogi i poboczy.

Pytanie

Wg jakiej normy winny być wykonywane mieszanki bitumiczne i użyte materiały do produkcji mas bitumicznych?

Zgodnie ze STWiOR

- 1) Betony asfaltowe (mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe) winny być wykonane zgodnie z PN-S-96025:2000
- 2) Do betonu winny być używane zgodnie kruszywa mineralne z PN-B-06712, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zgodnie z normami: żwir i mieszanki PN-B-11111, kruszywa łamane PN-B-11112.

Wymienione normy mają status norm wycofanych.

Natomiast zgodnie z treścią pkt. 1 § 1 rozporządzenia Ministra z dnia 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. 2004.198.2041 z późn. zm.) -

- Kopalnie Kruszyw Kamiennych deklarują wyroby zgodnie z normą zharmonizowaną PN-ZN-13241.
- Producenci mas bitumicznych deklarują wyroby zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 13108-1.

Odpowiedź

Mieszanki bitumiczne i użyte materiały do produkcji mas bitumicznych winny być wykonane zgodnie z normami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Kierownik
Zakładu Obsługi Komunalnej
w Dobromierzu

(-) Edward Kowalski