

Pytanie nr 1

Zamawiający w SIWZ oraz dokumentacji technicznej podaje dodatkowe parametry techniczne nawierzchni syntetycznych.

Takie zapisy są niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 i SIWZ dla danego postępowania, które dokładnie określają jakich nawierzchni sportowych może żądać Zamawiający. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisów, dostosowując wymagania do wytycznych ministerialnych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Uwzględniając ww uwagi Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w następujących punktach:

1. W rozdziale „Opis przedmiotu zamówienia” zmianie ulega zapis punktu 2.1 i 2.2 , który otrzymuje brzmienie:

„2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m)

- **podbudowa przepuszczalna**
- **nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa**

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil
 - Skład chemiczny włókna: polietylen
 - Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
 - **Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²**
 - **obrzeża betonowe** na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
- Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

– **wyposażenie**

- bramki do piłki nożnej- typu młodzieżowego (5x2 m) aluminiowe – 2 sztuki
- Wymiary i konstrukcja zgodne z rys. arch. (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatem bezpieczeństwa).
- siatki do bramek – 2 sztuki
- **Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.**

2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:

- 19,1m x 32,1m* o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m x 28,1m)

podbudowa:

I sposób* - podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ).

– **nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego**

Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i ST (załącznik nr 1 do SIWZ)

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. Wszystkie warstwy muszą być przepuszczalne dla wody.

– **wyposażenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki montowana w tulejach – 2 sztuki

- **wyposażenie do piłki siatkowej**
 - słupki do siatkówki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
 - siatka do siatkówki – 1 sztuka

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach.”

2. W rozdziale „Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego” zmianie ulega zapis punktu 1 oraz wprowadza się punkt 2 i otrzymują one brzmienie:

1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- a) **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub** wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
- b) **Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.**
- c) **Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.**
- d) **Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a)* **Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
- b) **Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.**
- c) **Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- d) **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej,** wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tę nawierzchnię.

- e) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub** aprobata techniczna ITB, **lub** rekomendacja techniczna ITB, **lub** wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

Pytanie nr 2

W projekcie umowy § 8 pkt. 4 jest napisane:

„Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.”

Czy Zamawiający może zmienić treść zapisu w ww. punkcie na brzmiący:

„ Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

NIE.