

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Wpł. dnia 18. 11. 2011
L. dz. _____

Gmina Dobromierz
58-170 Dobromierz
Pl. Wolności 24

S. Hucida

dotyczy: przetargu na dostawę i montaż instalacji grzewczej oraz wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Roztoce"

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oraz wizji lokalnej na miejscu budowy prosimy o wyjaśnienia następujących kwestii:

- 1 W dokumentacji przetargowej brak załącznika nr 11, o którym mowa w rozdz. IV p.2.1. SIWZ. Prosimy o załączenie dokumentu na stronie internetowej.
- 2 Prosimy o uściślenie sposobu fakturowania robót i terminów zapłaty - w różnych miejscach SIWZ i wzoru umowy występują różne zapisy w tej kwestii.
- 3 Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o sprecyzowanie zakresu robót objętych przetargiem. Czy w wycenie ofertowej należy wycenić koszt:
 - 3.1 wykonania wentylacji grawitacyjnej w kotłowni i wentylacji mechanicznej w obiekcie
 - 3.2 zasilania wentylacji i klimakonwektorów z kotłowni (rurociąg c.t.)
 - 3.3 montażu klimakonwektorów
 - 3.4 robót budowlanych związanych z przebiciem i uszczelnieniem stropodachu dla wyprowadzenia komina z kotłowni, zamurowaniem przebić i bruzd w ścianach, sufitach i posadzce po robotach instalacyjnych,
 - 3.5 uszczelnienia po względem p-poz. przebić w ścianach kotłowni
 - 3.6 podłączenia podgrzewaczy elektrycznych, automatyki kotła, pomp i innych urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, wykonania zabezpieczeń instalacji elektrycznej i tablicy w kotłowni a także jej zasilania
 - 3.7 próby szczelności gazu i uruchomienia kotłowni
- 4 W przedmiarze dołączonym do SIWZ brak elementów, o których mowa w projekcie

Urząd Gminy Dobromierz
Pl. Wolności 24, Dobromierz

6841/11/DG

Wpłynęło dn. 18-11-2011
Przyjęto przez:
Monika Kucharska



01V00131G

lub są one przywołane do wyceny w sposób inny niż zakłada projekt.

- 4.1 Czy wc mają być montowane na stelażach - zgodnie z projektem - czy jako stojące kompaktowe - jak w przedmiarze
- 4.2 Czy należy wycenić izolację rurociągów wody (projekt) czy też nie (przedmiar)
- 4.3 Czy należy uwzględnić montaż rur wywiewnych ceramicznych, stanowiących element pokrycia dachowego (projekt) czy założyć rury PCV (przedmiar). Czy w przypadku montażu rur ceramicznych ten element robót ma być przedmiotem oferty, czy też przedmiotem realizacji przez wykonawcę robót dekarских?
- 4.4 Czy należy założyć montaż urządzeń w wykonaniu specjalnym w łazience dla niepełnosprawnych założonej w projekcie, czy też zwykłych, jak w pozostałych łazienkach?
- 4.5 Czy izolacja rurociągów ma być wykonana zgodnie z projektem, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. z późn. zm. czy zgodnie z przedmiarem?
- 4.6 W przedmiarze występuje 29 grzejników płytowych i 3 grzejniki łazienkowe. W projekcie - 23 grzejniki płytowe na rzutach, 22 na rozwinięciu, grzejniki łazienkowe nie występują. Prosimy o doprecyzowanie liczby grzejników.
- 4.7 W przedmiarze założono do wyceny 2x po 28 szt. głowic i 28 szt. zaworów grzejnikowych. Prawdopodobnie należy przez to rozumieć głowice+zawory termostatyczne+ zawory powrotne. Analogicznie jak w p.4.6. prosimy o uściślenie liczby kompletów armatury grzejnikowej zgodnie z ilością grzejników.
- 5 W projekcie założono montaż grzejników o wysokości 60cm - w znacznej części pod oknami. W trakcie wizji lokalnej stwierdziliśmy, że nab piętrze niemożliwe będzie zamontowanie grzejników tej wysokości ze względu na zbyt małą wysokość ścian pod oknami. Prosimy o podanie typów grzejników zamiennych.
- 6 Czy należy wycenić koszt montażu zewnętrznej skrzynki gazowej na elewacji i jej wyposażenia, czy też leży on po stronie wykonawcy przyłącza gazu?

Z poważaniem

41

Dobromierz, dnia 22 listopada 2011 r.

GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24
tel. /074/ 8586217, 8586206
fax /074/ 8586460
NIP 884-23-65-479 Regon 890718343
(3) pow. Świdnica

Do wszystkich
uczestników postępowania
ZP. 271.08.2011

Dotyczy: przetarg na dostawę i montaż instalacji grzewczej oraz wodno kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w Roztoce.

Odpowiedzi na pytania.

Odp. 1. Dokument (Załącznik nr 11) został dołączony.

Odp. 2. Uściślenie sposobu fakturowania i terminów zapłaty:

Dostawa materiałów instalacji grzewczej do 20. XI. 2011 r. Płatność 7 dni od otrzymania faktury i przekazania materiałów

Dostawa materiałów instalacji wodno kanalizacyjnej do 20. XI. 2011 r. Płatność 7 dni od otrzymania faktury i przekazania materiałów.

Montaż instalacji grzewczej do 31. V. 2012 r. Płatność 30 dni od otrzymania faktury i odbioru robót.

Montaż instalacji wodno kanalizacyjnej do 31. V. 2012 r. Płatność 30 dni od otrzymania faktury i odbioru robót.

Odp. 3.1 Nie należy wyceniać i wykonywać.

Odp. 3.2 Należy wykonać zasilanie.

Odp. 3.3 Należy wycenić i wykonać montaż.

Odp. 3.4 Należy wycenić i wykonać.

Odp. 3.5 Należy wycenić i wykonać.

Odp. 3.6 Należy wycenić i wykonać.

Odp. 3.7 Należy wycenić i wykonać.

Odp. 4.1 Zgodnie z projektem.

Odp. 4.2 Zgodnie z projektem.

Odp. 4.3 Zgodnie z projektem.

Odp. 4.4 Zgodnie z projektem.

Odp. 4.5 Zgodnie z projektem.

Odp. 4.6 Zgodnie z projektem na rzutach.

Odp. 4.7 Armatura zgodna z ilością grzejników.

Odp. 5 Zgodnie z projektem, grzejniki na Piętrze nie są montowane pod oknami.

Odp. 6. Montaż skrzynki gazowej leży po stronie wykonawcy przyłącza gazu.


WOJT
Jerzy Ulbin