

L.dz, 74.../MC/12

Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24
58-170 Dobromierz

Janina Bojarska



Dotyczy: wyjaśnień do SIWZ- przetarg Nr ZP 271.1.2012 na - Modernizację świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

W nawiązaniu do SIWZ dla przetargu nieograniczonego Nr ZP 271.1.2012 na zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II w ramach zadania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” wnoszę o wyjaśnienie:

1. W poz. 17.3 SIWZ zapisano, że zakres objęty zamówieniem stanowi końcowy etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Roztoce. Wykonawca powinien zapoznać się dokładnie z aktualnym stanem obiektu i uwzględnić w kosztorysie ofertowym ewentualne roboty nie objęte przedmiarem, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania tj. Zakończenia modernizacji świetlicy wiejskiej i przygotowania jej do użytkowania. Stwierdzam brak obmiarów lub pełnej dokumentacji dla następujących elementów do zakończenia i przekazania tej inwestycji do użytkowania:
 - 1) brak przedmiarów i schematów rozdzielni elektrycznej na parterze i piętrze,
 - 2) brak przedmiarów i rysunków instalacji elektrycznej z okablowaniem i osprzętem oraz opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego zastosowanego w poszczególnych pomieszczeniach, brak pomiarów elektrycznych,
 - 3) brak przedmiarów wykonania konstrukcji dla montażu dźwigu osobowego oraz rodzaju i typu dźwigu osobowego (dla niepełnosprawnych czy do użytku ogólnego oraz typ),
 - 4) brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do montażu w tym etapie,
 - 5) brak przedmiarów dla instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan. wewnętrznej oraz białego wyposażenia (umywalki, ustępy, pisuary, zlewozmywaki, uchwyty dla niepełnosprawnych itp.),
 - 6) brak przedmiarów dla technologii kotłowni wraz z urządzeniami i systemem bezpieczeństwa,
 - 7) brak w przedmiarze zewnętrznej szafki gazowej,
 - 8) brak przedmiaru i dokumentacji instalacji uziemiającej zbiornik gazu, pomiarów elektrycznych,
 - 9) w poz. 171 przedmiaru – proszę podać ilość i rodzaj nasadzeń krzewów i drzewek,

Wnoszę o szczegółowe wyjaśnienie i doręczenie tekstu w ustawowej formie prawnej.

Z wyrazami szacunku

P.P.H. „JANEX”

WŁAŚCICIEL
Jan Bocheński

Sprawę prowadzi:
Czesław Maciaszek, Tel.75 7443094 lub 510124792

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.03.2012 r.

Ad. 1. ppkt. 1) i 2)

Instalacja elektryczna nie jest objęta przedmiotowym przetargiem i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad1. 1. ppkt. 3)

Dostawa i montaż dźwigu osobowego jest ujęta w przedmiarze robót w pozycji 54 d.1.2.7 jako dźwig hydrauliczny, dwu przystankowy firmy DALDOS ELEVETRONIC lub dopuszczalny jest dźwig równoważny.

Ad1. 1. ppkt. 4)

Stolarkę okienną i drzwiową wycenić i wykonać wg. Projektu.

Ad1. 1. ppkt. 5)

Instalacja centralnego ogrzewania, wod-kan oraz białe wyposażenie nie jest objęte przedmiotowym przetargiem i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad1. 1. ppkt. 6)

Kotłownia wraz urządzeniami i systemem bezpieczeństwa nie jest objęta przedmiotowym przetargiem i nie należy jej wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Ad1. 1. ppkt. 7)

Zewnętrzną szafkę gazową należy wycenić i wykonać wg. projektu.

Ad1. 1. ppkt. 8)

Uziemienie zbiornika gazu należy wycenić i wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Ad1. 1. ppkt. 9)

Do wyceny należy przyjąć 32 szt krzewów ozdobnych (np. Tuje).

WÓJT
Jerzy Ulbin

Handwritten signature