

ZP.271.16.2014

Dobromierz, dnia 08 września 2014 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania
ZP.271.16.2014**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego zamiennego z elementami wykonawczymi wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin i przesyłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, gmina Dobromierz dla projektu budowlanego pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”, objętego pozwoleniem na budowę – Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.” znak sprawy ZP.271.16.2014.

Prosimy o odpowiednią zmianę zapisu: „Zamawiający wymaga ... sieci zakończonej studzienką kanalizacyjną na granicy nieruchomości odbiorcy usług oraz zaprojektowania przyłączy od studzienki do budynku” bowiem wymóg ten jest sprzeczny z innym wymogiem w SIWZ, to jest „Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania kanalizacji w miejscowości Szymanów w drodze powiatowej ...”.

Celem spełnienia drugiego z wymienionych wymagań sieć kanalizacyjną (kanały zbiorcze) należy zaprojektować na terenie nieruchomości odbiorców usług („wewnątrz” działek gruntowych), a zatem praktycznie nie będzie możliwości ani realnej potrzeby „zakończenia” tej sieci studzienkami na granicach nieruchomości poszczególnych odbiorców usług. Zarówno kanał zbiorczy, studzienka kanalizacyjna (dla włączenia przyłącza) oraz przyłączy od studzienki do budynku danego odbiorcy usług usytuowane będą faktycznie na terenie nieruchomości tego odbiorcy usług, „wewnątrz” działki gruntowej stanowiącej tę nieruchomość. W ewentualnych innych sytuacjach, wymóg usytuowania studzienki kanalizacyjnej na granicy nieruchomości będzie z reguły rozwiązaniem bardzo niekorzystnym z powodu kolizji z istniejącym bądź planowanym ogrodzeniem nieruchomości. Usytuowanie studzienki kanalizacyjnej na granicy nieruchomości oznacza bowiem, iż oś pionowa studzienki przecina się w rzucie z linią graniczną nieruchomości.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w następujący sposób:

Zamawiający wymaga kompleksowego zaprojektowania całej sieci kanalizacyjnej, tj. sieci zakończonej studzienką kanalizacyjną przy granicy nieruchomości odbiorcy usług oraz zaprojektowania przyłączy od studzienki do budynku.

ZASTĘPCA WÓJTA
Edward Krumplewski