

ZP.271.18.2014

Dobromierz, dnia 10 października 2014 r.

**Do wszystkich  
uczestników postępowania  
ZP.271.13.2014**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn.: „**Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap - gm. Dobromierz**” znak sprawy ZP.271.18.2014.

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o niżej wymienione brakujące rysunki w projekcie budowlanym część instalacje wewnętrzne wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania: rzut parteru – instalacje c.o.o. – rys. nr 3s, rzut pietra – instalacje c. o. – rys. 5s

**Odp.: Zamawiający uzupełnił dokumentację o w/w rysunki.**

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę warunku udziału dotyczącego potencjału osobowego zdolnego do wykonania zamówienia z „Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje: Kierownikiem budowy posiadającym: uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub też odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)”

Na:

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje: Kierownikiem budowy posiadającym:

- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub też odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)

**Odp.: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu.**

3. W dokumentacji brakuje przedmiaru na remont elewacji. Proszę o zamieszczenie na stronie. Samodzielne sporządzenie obmiaru może znacznie różnić się od innych oferentów, czy w takim wypadku będzie brana pod uwagę cena za m2 elewacji?
4. W opisie jest wykonanie elewacji z tynku cementowo – wapiennego malowanego farbami silikonowymi, a na rysunkach tynk silikatowy baranek. Proszę o wyjaśnienie.
5. Na ścianie fundamentowej wykonać tynk mozaikowy, na jaką wysokość?

6. Czy w przypadku złego stanu gzymsów należy je zrekonstruować w zakresie zadania, czy będzie rozliczany protokołem konieczności?

**Odp. na pytanie 3-6: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest etap I modernizacji, czyli remont wnętrza świetlicy, nie obejmuje on remontu elewacji.**

7. W przedmiarze na instalacje c.o. jest piec o mocy 15-17 kW, a w opisie technicznym 25 kW, o jakiej mocy ma być kocioł?

**Odp.: Projekt budowlany przewiduje ogrzewanie budynku kotłem opalanym paliwem stałym z zasobnikiem o mocy 25 kW i taki należy wycenić w kosztorysie ofertowym.**

ZASTĘPCA WÓJTA

Edward Krumplewski