



UNIA EUROPEJSKA



**DOLNY
ŚLĄSK**



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

GMINA DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24
tel. /074/ 8586217, 8586206
fax /074/ 8586460
NIP 86-23-05-479, REGON 390718343
(7) pow. Świdnica

ZP.271.1.2019

Dobromierz, dnia 13 lutego 2019 r.

**Do wszystkich uczestników
postępowania ZP.271.1.2019**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn. **Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Szymanów**

1. W nawiązaniu do SIWZ ZP.271.1.2019 z dnia 31.01.2019 r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zadania pn.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Szymanów” zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia do ogłoszonego przetargu nieograniczonego w zakresie rozbiórek istniejących obiektów.

Zgodnie z załączonym opisem do dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY w poz. 6 PRACE ROZBIÓRKOWE p.pkt 6.1. i 6.2. występuje w opisie dokonania częściowej rozbiórki istniejących obiektów wraz z instalacjami wewnętrznymi. Wyburzenia/demontaże oznaczono również na rysunku nr 1A Natomiast przedmiar nie zawiera tych robót. W związku z tym proszę o udzielenie wyjaśnień w sprawie rozbiórek lub dostarczenie przedmiaru na te rozbiórki wraz z inwentaryzacją istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki w ramach tego przetargu.

Odp.: W treści SIWZ Opis przedmiotu zamówienia jest zapis: „Zamówienie nie obejmuje rozbiórki dawnej świetlicy (już wykonane) oraz adaptacji budynku gospodarczego”. Niniejsze postępowanie obejmuje budowę nowego obiektu. Rozdział 6 projektu budowlanego nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu.

2. W nawiązaniu do SIWZ ZP.271.1.2019 z dnia 31.01.2019 r. do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane zadania pn.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Szymanów” zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie załączonej dokumentacji do SIWZ o rysunek „Zestawienie stolarki 1:100 rys. 8A”

Odp.: Zamawiający uzupełnia dokumentację o Zestawienie stolarki.

3. SIWZ wraz załącznikami (str. 25 do 34 SIWZ) został zamieszczony w nieedytowalnym formacie pdf w związku z czym prosimy o udostępnienie wersji edytowalnej załączników od nr 1 do nr 7, które po wypełnieniu mają stanowić integralną część oferty każdego z wykonawców w przedmiotowym zamówieniu.

Odp.: Zamawiający zamieszcza formularz oferty w wersji edytowalnej.

4. Zamawiający zamieścił pięć przedmiarów robót w formacie pdf z podziałem na branże budowlane. Niestety część z nich, tj. na roboty budowlane, zagospodarowanie terenu oraz inst. elektryczne zostały zapisane w sposób uniemożliwiający skonwertowanie tychże przedmiarów do programu kosztorysowego. Prosimy o wyegzekwowanie od autorów dokumentacji projektowo- technicznej poprawnej wersji przedmiarów na ww zakresy robót z jednoczesną ich



UNIA EUROPEJSKA



**DOLNY
ŚLĄSK**



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

publikacją na Państwa stronie.

Odp.: Zamawiający publikuje na stronie internetowej przedmiary w formacie .ath.

5. Zamawiający dokonał zamiany sposobu ogrzewania z kotła na paliwo gazowe na kocioł pelletowy lecz udostępnione zamiennie rysunki PB nie zawierają szczegółowych parametrów technicznych kotła i urządzeń co uniemożliwia sporządzenie odpowiedniej oferty cenowej. W związku z czym prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego kotłowni pelletowej wraz z zestawieniem zastosowanych urządzeń.

Odp.: Zamawiający zamieszcza na stronie uzupełniony opis techniczny do projektu budowlanego zmian w zakresie kotłowni. Parametry urządzeń C.O. określone są na rys. 2S/Z Rzut przyziemia – Instalacja C.O. w projekcie zamiennym.

6. W schematach do projektu branży elektrycznej zostały wskazane oprawy oświetleniowe: świetlówkowe 4x18W oraz oprawy żarowe 60W. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennych opraw oświetleniowych typu LED o identycznej mocy, które od kilku lat mają zastosowanie w obiektach w powszechnym użytkowaniu zamiast wymienionych w projekcie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED pod warunkiem uzyskania natężenia światła takiego jak przy zastosowaniu urządzeń określonych w projekcie budowlanym.

7. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi na ww pytania prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do nn postępowania z 20 lutego b.r. na dzień 27 luty b r.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 27 lutego 2019 r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 27 lutego 2019 r. godz. 10.15.

WÓJT
Jerzy Ulbin